

1ローターデシカント空調システム（ヒートポンプ+未利用熱利用）

クラス (風量)	型番	風量 (m ³ /h)	除湿量 (kg/h)	消費電力 (kW)	指標 (kg/h) / (kW)
4,000m ³ /h以下	ECO-DC-40EHP	4,000	35.5	3.4	10.4
4,000m ³ /h超 6,000m ³ /h以下	ECO-DC-60EHP	6,000	54.6	4.5	12.1
6,000m ³ /h超 7,500m ³ /h以下	ECO-DC-75EHP	7,500	64.9	5.6	11.6
7,500m ³ /h超 9,000m ³ /h以下	ECO-DC-90EHP	9,000	80.9	6.3	12.8
9,000m ³ /h超 10,500m ³ /h以下	ECO-DC-105EHP	10,500	91.1	7.4	12.3
10,500m ³ /h超	ECO-DC-120EHP	12,000	100.5	8.7	11.6

注) 上記の試験はJIS B8638：2020に準じ運転したものです

ECO-DC-EHPシリーズ

